



16PROC004391705 2016-05-16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
 7<sup>η</sup> ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
 “ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ”

ΧΑΝΙΑ: 16-05-2016

Αρ. Πρωτοκ: 8372

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος » με το θέμα 4/πρκ7/11-04-2016 του Διοικητικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν2286/95, 2955/01 το ΠΔ 118/07 Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν4281/2014. Υ.Α. 1348/2004

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ  
«ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ- ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝΧ»  
( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 24951230-6)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ)- **27Π**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Έρευνα Αγοράς
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	<b>ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-06-2016, ώρα 13.00 πμ.</b>
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	<u>«ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ- ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝΧ»</u> <u>( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV 24951230-6)</u>
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)	0889
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	<b>Προϋπολογισμός : 5.000 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.</b>
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» <b>Σημείωση:</b> Διάρκεια ισχύει των προσφορών : 120 ημέρες.
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΣΕ ΕΥΡΩ €
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΒΛ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	Τμήμα Προμηθειών

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Κ.Α.Α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

16PROC004391705 2016-05-16

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ****ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ, ΑΣΦΑΛΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ**

Όλες οι εργασίες Επανελέγχου – Αναγόμωσης των πυροσβεστήρων του Γ.Ν.Χανίων (κτιριακά συγκροτήματα Γ.Ν.Χ., Θ.Ψ.Π.Χ. και Δομών), θα πρέπει να διεκπεραιωθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής, της επιστήμης και την ισχύουσα νομοθεσία.

Το είδος των εν λόγω πυροσβεστήρων είναι ως ακολούθως:

Ξηράς σκόνης	6 Kg Pa	380 τεμ.
Ξηράς σκόνης	12 Kg Pa	4 τεμ.
Ξηράς σκόνης	12 Kg Pa (τοπ.εφαρμογής)	14 τεμ.
CO <sub>2</sub>	6 Kg	27 τεμ.
CO <sub>2</sub>	2 Kg	15 τεμ.
Τροχήλατος CO <sub>2</sub>	10 Kg	2 τεμ.
Τροχήλατος CO <sub>2</sub>	30 Kg	2 τεμ.
Ξηράς σκόνης Τροχήλατος	25 Kg	2 τεμ.
Ξηράς σκόνης Τροχήλατος	50 Kg	3 τεμ.
Αφρού	6 lit	7 τεμ.
Αφρού	9 lit (τοπ.εφαρμογής)	3 τεμ.
Αφρού τροχήλατος	30 kg	1 τεμ.

Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη υποχρεούται να αντικαταστήσει τους πυροσβεστήρες που θα πάρει για έλεγχο με πυροσβεστήρες αντίστοιχων προδιαγραφών για όσο διάστημα θα διαρκέσει ο επανέλεγχος.

Κάθε επίσκεψη για την πραγματοποίηση των προαναφερομένων εργασιών θα πρέπει να προηγείται ενημέρωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Μετά το πέρας των εργασιών θα πρέπει να εκδοθούν και να παραδοθούν στο Γ.Ν.Χανίων οι υπεύθυνες δηλώσεις που η νομοθεσία ορίζει μαζί με τα αντίστοιχα τιμολόγια.

Οι εν λόγω εργασίες θα πρέπει να διεκπεραιωθούν μέχρι τέλος Απριλίου του 2016.

Το κόστος συμπτ. ΦΠΑ υπολογίζεται σε 5.000 €

**Για την Τεχνική Υπηρεσία**

**ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ**  
Μηχαν/γος-Μηχ/κός