



Χανιά 16/6/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
7^η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
'Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'

Τμήμα : Προμηθειών
Γραφείο Διαχείρισης Παγίων
Πληροφορίες: Κουνδουράκης Νικόλαος
& Αγγελάκης Κωνσταντίνος
Τηλέφωνα: 28213-42301 & 28213-42221
Email:nkoundourakis@chaniahospital.gr

**ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»
Προμήθεια & εγκατάσταση ενός (1) κλιματιστικού**

Παρακαλούμε, στείλτε μας οικονομική - τεχνική προσφορά με e-mail για πιθανή προμήθεια & εγκατάσταση του παρακάτω είδους από την εταιρεία σας, (αναφέροντας τεχνικά χαρακτηριστικά, μάρκα – μοντέλο, φωτογραφία από εργοστασιακό προσπέκτους, ημερομηνία παράδοσης, τρόπο πληρωμής, κ.τ.λ.).

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΛΗΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 500€ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σε συνέχεια του υπ' αριθ. 9999/6-6-2017 αιτήματος του Υπευθύνου του νεοϊδρυθέντος τμήματος Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας, κρίνεται σκόπιμη η προμήθεια και τοποθέτηση ενός νέου αυτόνομου κλιματιστικού στο χώρο όπου θα λειτουργήσει το γραφείο του τμήματος (πρώην κουρείο - Ισόγειο), ο οποίος δεν καλύπτεται επαρκώς από τον κεντρικό κλιματισμό.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμη η προμήθεια ενός νέου αυτόνομου κλιματιστικού μηχανήματος για το χώρο του γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας του ΓΝ Χανίων, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Αυτόνομο κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου με επιτοίχια τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας

- Ονομαστική ψυκτική ισχύς 9.000 BTU/h
- Λειτουργίες ψύξης/ θέρμανσης
- Πλήρως τηλεχειριζόμενο
- Ενεργειακή κλάση A+ ή ανώτερη σε λειτουργία ψύξης, τεχνολογία inverter
- Ψυκτικό ρευστό R410A
- Εγγυημένο εύρος λειτουργίας σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος (εξωτερική μονάδα) από -10° C έως 43° C
- Επώνυμη εταιρεία κατασκευής με αναγνωρισμένη αξιοπιστία, ελληνική αντιπροσωπεία και παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δυο (2) ετών για την εσωτερική μονάδα και τουλάχιστον πέντε (5) ετών για τον συμπιεστή
- Συμμόρφωση με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΕΕ

Επιπλέον, είναι επιθυμητά εφόσον διατίθενται τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Χαμηλή στάθμη πίεσης θορύβου (κατά προτίμηση χαμηλότερη των 40 dB(A) για την εσωτερική μονάδα)
- Ειδικά αντιβακτηριδιακά/ αντιαλλεργικά φίλτρα

Σημειώσεις

1) Οι προσφορές θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων και τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας.

2) Στις τιμές προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται η τοποθέτηση του αυτόνομου κλιματιστικού, το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί σε καλή και ασφαλή λειτουργία. Η εγκατάσταση είναι τυπική (μήκος σωληνώσεων περίπου 3μ.), με επίτοιχη τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας σε κατάλληλη βάση που θα διατεθεί από τον προμηθευτή. Η γραμμή παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι διαθέσιμη στο σημείο τοποθέτησης της εσωτερικής μονάδας.

3) Οι προσφέροντες μπορούν να επισκεφθούν το χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος, εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία.

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικού

Κωνσταντίνος Αγγελάκης

Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός

ΗΜΕΡΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑΣ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/6/2017 & ΩΡΑ 11:00

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ
ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ