



Χανιά 22/12/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
7^η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’

Τμήμα : Προμηθειών
Γραφείο Διαχείρισης Παγίων
Πληροφορίες : Κουνδουράκης Νίκος
& Κ. Αγγελάκης
Τηλέφωνο : 28213-42301 & 28210-22221
Fax: 28213-42301
Email: nkoundourakis@chaniahospital.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»

Προμήθεια κλιματιστικής συσκευής για την Ψυχιατρική Κλινική –
Γραφ. Ιατρών (Ισόγειο)

Παρακαλούμε, στείλτε μας οικονομική - τεχνική προσφορά με e-mail για πιθανή προμήθεια των παρακάτω ειδών από την εταιρεία σας, (αναφέροντας τεχνικά χαρακτηριστικά, μάρκα – μοντέλο, φωτογραφία από εργοστασιακό προσπέκτους, ημερομηνία παράδοσης, τρόπο πληρωμής, κ.τ.λ.).

- Το μηχάνημα αυτό θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Αυτόνομο κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου με επιτοίχια τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας
- Ονομαστική ψυκτική ισχύς 9.000 BTU/h
- Λειτουργίες ψύξης/ θέρμανσης
- Πλήρως τηλεχειριζόμενο
- Ενεργειακή κλάση A+ ή ανώτερη σε λειτουργία ψύξης, τεχνολογία inverter
- Ψυκτικό ρευστό R410A
- Εγγυημένο εύρος λειτουργίας ψύξης σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος (εξωτερική μονάδα) από -10°C έως 45°C
- Επώνυμη εταιρεία κατασκευής με αναγνωρισμένη αξιοπιστία, ελληνική αντιπροσωπεία και παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον

δύο (2) ετών για την εσωτερική μονάδα και τουλάχιστον πέντε (5) ετών για τον συμπιεστή

- Συμμόρφωση με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΕΕ

Επιπλέον, είναι επιθυμητά εφόσον διατίθενται τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Χαμηλή στάθμη θορύβου (κατά προτίμηση χαμηλότερη των 45 dB(A) για την εσωτερική μονάδα)
- Ειδικά αντιβακτηριδιακά/ αντιαλλεργικά φίλτρα

Σημειώσεις

1) Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων και τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας.

2) Στις τιμές προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται η απεγκατάσταση του παλαιού (χαλασμένο) και η τοποθέτηση του καινούργιου κλιματιστικού. Η διαδρομή των σωληνώσεων έχει μήκος περίπου τέσσερα 4 μέτρα. Η γραμμή παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα είναι διαθέσιμη στο σημείο τοποθέτησης της εσωτερικής μονάδας.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ

Για την Τεχνική Υπηρεσία

Κουνδουράκης Νίκος

Κ. Αγγελάκης