



Χανιά 9/3/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
7<sup>η</sup> Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
‘Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’

Τμήμα : Προμηθειών  
Γραφείο Διαχείρισης Παγίων  
Πληροφορίες : Κουνδουράκης Νίκος  
& Κ. Αγγελάκης  
Τηλέφωνο : 28213-42301 & 28213-42221  
Email:nkoundourakis@chaniahospital.gr

**ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»**

Προμήθεια & εγκατάσταση δύο (2) κλιματιστικών για το  
Αιματολογικό εργαστήριο (Ισόγειο)

Παρακαλούμε, στείλτε μας οικονομική - τεχνική προσφορά με e-mail για πιθανή προμήθεια & εγκατάσταση των παρακάτω ειδών από την εταιρεία σας, (αναφέροντας τεχνικά χαρακτηριστικά, μάρκα – μοντέλο, φωτογραφία από εργοστασιακό προσπέκτουs, ημερομηνία παράδοσης, τρόπο πληρωμής, κ.τ.λ.).

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 2.400 € ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Προμήθεια δυο (2) νέων κλιματιστικών μηχανημάτων για το Αιματολογικό Εργαστήριο του ΓΝ Χανίων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Αυτόνομο κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου με επιτοίχια τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας
- Ονομαστική ψυκτική ισχύς 24.000 BTU/h
- Λειτουργίες ψύξης/ θέρμανσης
- Πλήρως τηλεχειριζόμενο
- Ενεργειακή κλάση A+ ή ανώτερη σε λειτουργία ψύξης, τεχνολογία inverter
- Ψυκτικό ρευστό R410A

- Εγγυημένο εύρος λειτουργίας σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος (εξωτερική μονάδα) από -10° C έως 43° C
- Επώνυμη εταιρεία κατασκευής με αναγνωρισμένη αξιοπιστία, ελληνική αντιπροσωπεία και παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δυο (2) ετών για την εσωτερική μονάδα και τουλάχιστον πέντε (5) ετών για τον συμπιεστή
- Συμμόρφωση με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΕΕ

Επιπλέον, είναι επιθυμητά εφόσον διατίθενται τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Χαμηλή στάθμη πίεσης θορύβου (κατά προτίμηση χαμηλότερη των 54 dB(A) για την εσωτερική μονάδα)
- Ειδικά αντιβακτηριδιακά/ αντιαλλεργικά φίλτρα

#### Σημειώσεις

1) Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων και τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας.

2) Στις τιμές προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των κλιματιστικών. Η διαδρομή των σωληνώσεων έχει μήκος περίπου δέκα (10) μέτρα ανά μηχανήμα (διαδρομή καθ' ύψος περίπου 8μ., οι εξωτερικές μονάδες θα τοποθετηθούν στο δάπεδο του αύλειου χώρου εξωτερικά του εργαστηρίου με τις κατάλληλες βάσεις). Οι γραμμές παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα είναι διαθέσιμες στα σημεία τοποθέτησης των εσωτερικών μονάδων των μηχανημάτων.

3) Οι προσφέροντες μπορούν να επισκεφθούν το χώρο εγκατάστασης των μηχανημάτων, εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑΣ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΠΕΜΠΤΗ 16/3/2017 & ΩΡΑ 10:30**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ**

**Κουνδουράκης Νίκος**

**Για την Τεχνική Υπηρεσία**

**Κ. Αγγελάκης**