



Χανιά 20/4/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
7^η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
'Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'

Τμήμα : Προμηθειών
Γραφείο Διαχείρισης Παγίων
Πληροφορίες: Κουνδουράκης Νίκος
& Κ. Αγγελάκης
Τηλέφωνο : 28213-42301 & 28213-42221
Email:nkoundourakis@chaniahospital.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»

Προμήθεια & εγκατάσταση ενός (1) κλιματιστικού για την Αποθήκη
Υγειονομικού Υλικού

Παρακαλούμε, στείλτε μας οικονομική - τεχνική προσφορά με e-mail για πιθανή προμήθεια & εγκατάσταση του παρακάτω είδους από την εταιρεία σας, (αναφέροντας τεχνικά χαρακτηριστικά, μάρκα – μοντέλο, φωτογραφία από εργοστασιακό προσπέκτους, ημερομηνία παράδοσης, τρόπο πληρωμής, κ.τ.λ.).

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.000 € ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Προμήθεια ενός (1) νέου κλιματιστικού μηχανήματος για το χώρο της Αποθήκης Υγειονομικού Υλικού του ΓΝ Χανίων, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Αυτόνομο κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου με επιτοίχια τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας
- Ονομαστική ψυκτική ισχύς 24.000 BTU/h
- Λειτουργίες ψύξης/ θέρμανσης
- Πλήρως τηλεχειριζόμενο
- Ενεργειακή κλάση A+ ή ανώτερη σε λειτουργία ψύξης, τεχνολογία inverter
- Ψυκτικό ρευστό R410A
- Εγγυημένο εύρος λειτουργίας σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος (εξωτερική μονάδα) από -10° C έως 43° C

- Επώνυμη εταιρεία κατασκευής με αναγνωρισμένη αξιοπιστία, ελληνική αντιπροσωπεία και παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δυο (2) ετών για την εσωτερική μονάδα και τουλάχιστον πέντε (5) ετών για τον συμπιεστή
- Συμμόρφωση με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΕΕ

Επιπλέον, είναι επιθυμητά εφόσον διατίθενται τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Χαμηλή στάθμη πίεσης θορύβου (κατά προτίμηση χαμηλότερη των 54 dB(A) για την εσωτερική μονάδα)
- Ειδικά αντιβακτηριδιακά/ αντιαλλεργικά φίλτρα

Σημειώσεις

1) Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος και τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας.

2) Στις τιμές προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση του κλιματιστικού. Η εγκατάσταση είναι τυπική (μέσα – έξω), η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί επιτοίχια με τη χρήση κατάλληλης βάσης. Η γραμμή παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα είναι διαθέσιμη στο σημείο τοποθέτησης της εσωτερικής μονάδας.

3) Οι προσφέροντες μπορούν να επισκεφθούν το χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος, εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑΣ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΡΙΤΗ 25/4/2017 & ΩΡΑ 10:00**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ

Κουνδουράκης Νίκος

Για την Τεχνική Υπηρεσία

Κ. Αγγελάκης