



Χανιά 24/5/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
7^η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
'Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'

Τμήμα : Προμηθειών
Γραφείο Διαχείρισης Παγίων
Πληροφορίες: Κουνδουράκης Νικόλαος
& Αγγελάκης Κωνσταντίνος
Τηλέφωνα: 28213-42301 & 28213-42221
Email:nkoundourakis@chaniahospital.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»
Προμήθεια & εγκατάσταση ενός (1) κλιματιστικού

Παρακαλούμε, στείλτε μας οικονομική - τεχνική προσφορά με e-mail για πιθανή προμήθεια & εγκατάσταση των παρακάτω ειδών από την εταιρεία σας, (αναφέροντας τεχνικά χαρακτηριστικά, μάρκα – μοντέλο, φωτογραφία από εργοστασιακό προσπέκτους, ημερομηνία παράδοσης, τρόπο πληρωμής, κ.τ.λ.).

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 800 € ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν οι ψυκτικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας σε συνέχεια σχετικού αιτήματος από το Τμήμα Αιμοδοσίας, διαπιστώθηκε ότι το ένα εκ των δυο αυτόνομων κλιματιστικών μηχανημάτων 18.000BTU/h, τα οποία είναι εγκατεστημένα στο χώρο των ψυγείων αίματος, δεν λειτουργεί. Το μηχάνημα αυτό έχει επανειλημμένα εμφανίσει βλάβες και επισκευαστεί και κρίνεται πλέον αναξιόπιστο για την κάλυψη των αναγκών του χώρου. Επί του παρόντος οι ανάγκες του χώρου καλύπτονται από το δεύτερο κλιματιστικό που λειτουργεί καλώς. Ωστόσο, για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ψυγείων αίματος, και τα δυο κλιματιστικά του χώρου θα πρέπει να λειτουργούν καλώς, ώστε να υπάρχει εναλλακτική στην περίπτωση βλάβης ή συντήρησης του ενός εκ των δυο.

Επιπλέον, και τα δυο εγκατεστημένα μηχανήματα από κατασκευής δεν αποδίδουν ψύξη όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη των 5 °C κατά τη χειμερινή περίοδο. Ωστόσο, λόγω της ιδιομορφίας του χώρου (εσωτερικό δωμάτιο χωρίς παράθυρα) και του θερμικού φορτίου από τη λειτουργία των ψυγείων, είναι απαραίτητη η λειτουργία των κλιματιστικών σε ψύξη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμη η προμήθεια ενός (1) νέου αυτόνομου κλιματιστικού μηχανήματος για τον χώρο των ψυγείων αίματος της Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Χανίων, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Αυτόνομο κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου με επιτοίχια τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας
- Ονομαστική ψυκτική ισχύς 18.000 BTU/h
- Λειτουργίες ψύξης/ θέρμανσης
- Πλήρως τηλεχειριζόμενο
- Ενεργειακή κλάση A+ ή ανώτερη σε λειτουργία ψύξης, τεχνολογία inverter
- Ψυκτικό ρευστό R410A
- Εγγυημένο εύρος λειτουργίας σε ψύξη σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος (εξωτερική μονάδα) **από -10° C έως 43° C**
- Επώνυμη εταιρεία κατασκευής με αναγνωρισμένη αξιοπιστία, ελληνική αντιπροσωπεία και παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών για την εσωτερική μονάδα και τουλάχιστον πέντε (5) ετών για τον συμπιεστή
- Συμμόρφωση με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΕΕ

Επιπλέον, είναι επιθυμητά εφόσον διατίθενται τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Χαμηλή στάθμη πίεσης θορύβου (κατά προτίμηση χαμηλότερη των 50 dB(A) για την εσωτερική μονάδα)
- Ειδικά αντιβακτηριδιακά/ αντιαλλεργικά φίλτρα

Σημειώσεις

1) Οι προσφορές θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος και τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας.

2) Στις τιμές προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται η τοποθέτηση του κλιματιστικού, το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί σε καλή και ασφαλή λειτουργία. Απαιτήσεις: απεγκατάσταση του παλιού μηχανήματος, χρήση των υφιστάμενων σωληνώσεων ψυκτικού ρευστού και των υφιστάμενων καλωδιώσεων εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας, τοποθέτηση νέου μηχανήματος με επίτοιχη τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας σε κατάλληλη βάση.

3) Οι προσφέροντες μπορούν να επισκεφθούν το χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος, εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία.

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικού

Κωνσταντίνος Αγγελάκης

Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός

ΗΜΕΡΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑΣ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/5/2017 & ΩΡΑ 10:00

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ
ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ