

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (CPV 24327000-2) MISCELLANEOUS ORGANIC CHEMICALS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΜΑΚ

Αξιότιμοι κύριοι ,

Λάβαμε γνώση της πρόσκλησης του ανωτέρω θέματος και θα θέλαμε με την παρούσα επιστολή να σας παραθέσουμε τις προτάσεις μας για την βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προληπτική χημική κατεργασία νερού των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.

Η ΤΕΜΑΚ Α.Ε είναι η εταιρεία που υποστηρίζει την χημική κατεργασία των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Χανίων τα τελευταία έτη ,προμηθεύοντας τα χημικά πρόσθετα σειράς FINE τα οποία κατασκευάζει η ίδια στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Αθήνα.

Η ΤΕΜΑΚ Α.Ε διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη αντίστοιχων εφαρμογών με εμπειρία 40 και πλέον χρόνων στην χημική κατεργασία του νερού και πελατολόγιο περισσότερα από 100 Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία , τα οποία υποστηρίζει με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Θέλοντας να βοήθησουμε την υπηρεσία σας να βελτιώσει τις τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω θέματος , οι οποίες είναι τεχνικά άρτιες, όσον αφορά τα υπολογιστικά φύλλα δοσολογιών, την χημική σύσταση των υπο προμήθεια χημικών υλικών και τις δράσεις που πρέπει να επιτυγχάνουν, προτείνουμε να συμπεριληφθούν στις νέες τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια αναφορικά με τον υποψήφιο ανάδοχο, ώστε να αποδεικνύεται η

καταλληλότητα του, η επιστημονική του κατάρτηση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στο Νοσοκομείο.

Θεωρούμε ότι είναι άκρως απαραίτητο ο υποψήφιος ανάδοχος να μπορεί να αποδείξει την επιστημονική του κατάρτηση και την εμπειρία του στην επίβλεψη και παρακολούθηση προγραμμάτων χημικής κατεργασίας, αναλαμβάνοντας την ευθύνη παρακολούθησης και βελτιστοποίησης των συνθηκών λειτουργίας του εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η μακροχρόνια και αποδοτική λειτουργία των συστημάτων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε να τροποποιηθούν κάποια σημεία του εδαφίου Δ. ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ των τεχνικών προδιαγραφών και συγκεκριμένα :

1. Προτείνουμε την τροποποίηση του εδαφίου Δ3 ως εξής :

Η ποιότητα των προϊόντων , οι τεχνικές υπηρεσίες και τα αποτελέσματα των αναλύσεων των προτεινόμενων επεξεργασιών θα πρέπει να διασφαλίζονται με πιστοποιητικά ολικής ποιότητας και συγκεκριμένα :

Ο υποψήφιος συντηρητής θα πρέπει να διαθέτει :

1. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για την αποθήκευση ,πώληση ,εγκατάσταση και υποστήριξη χημικών προϊόντων.
2. Πιστοποιητικό περιβαλλοντική διαχείρισης ISO 14001:2004 για την αποθήκευση ,πώληση ,εγκατάσταση και υποστήριξη χημικών προϊόντων.

Ο κατασκευαστικός οίκος των χημικών προϊόντων θα πρέπει διαθέτει :

1. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για την μελέτη , ανάπτυξη , παραγωγή , αποθήκευση χημικών προϊόντων.
2. Πιστοποιητικό περιβαλλοντική διαχείρισης ISO 14001:2004 για την μελέτη , ανάπτυξη , παραγωγή , αποθήκευση χημικών προϊόντων.

2. Προτείνουμε την τροποποίηση του εδαφίου Δ4 ως εξής :

Η εταιρεία που θα αναλάβει τις χημικές επεξεργασίες θα πρέπει να είναι στελέχομενη με προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και αποδεδειγμένης εμπειρίας . Θα πρέπει να είναι στελεχομένη κατάλληλα με τουλάχιστον δέκα (10) άτομα απασχολούμενο προσωπικό τεχνικών ειδικοτήτων συναφών προς την συγκεκριμένη εφαρμογή και δύο (2) τουλάχιστον Χημικούς Μηχανικούς ανωτάτης σχολής. Η στελέχωση θα αποδεικνύεται από καταστάσεις που θα καταθέσει ο κάθε συμμετέχων θεωρημένες από την αρμοδια υπηρεσία. Θα πρέπει να συμπληρωθεί ο Πίνακας 4. Για την πιστοποίηση των ανωτέρω Ο υποψήφιος συντηρητής θα πρέπει να διαθέτει: 1. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για μελέτη ,σχεδιασμό παραγωγή και υποστήριξη χημικών προϊόντων. 2. Πιστοποιητικό περιβαλλοντική διαχείρισης ISO 14001:2004 για μελέτη ,σχεδιασμό παραγωγή και υποστήριξη χημικών προϊόντων.

3. Προτείνουμε την τροποποίηση του εδαφίου Δ6 ως εξής :

Στην τιμή των προϊόντων ο κάθε προσφοροδότης θα πρέπει να συμπεριλάβει μια μηνιαία επίσκεψη σε κάθε σύστημα για επιτόπια τεχνική επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας του προγράμματος. Κατά τις επισκέψεις αυτές του προσφοροδότη θα εκτελούνται επι τόπου πλήρεις χημικές αναλύσεις. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων , οι παρατηρήσεις και οι ανακαίες διορθωτικές ενέργειες θα δίδονται σε γραπτή έκθεση προς τον υπεύθυνο μηχανικό του Τεχνικού τμήματος. Η καταγραφή των δεδομένων και αποτελεσμάτων δειγματοληψίας δε θα γίνεται απλά χειρόγραφα, αλλά θα τηρείται από την προμηθεύτρια εταιρεία αρχείο σε Η/Υ, με ειδικό πρόγραμμα επεξεργασίας και γραφικών παραστάσεων ως προς την ποιότητα του φρέσκου νερού, την σκληρότητα του συμπληρωματικού, την αγωγιμότητα του νερού λέβητα κ.λ.π.. Δείγμα των εκτυπώσεων (αποτελέσματα αναλύσεων, γραφικές παραστάσεις κλπ), επί ποινή αποκλεισμού, θα κατατίθεται στην προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου.

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την προσθήκη των ανωτέρω στις προδιαγραφές για την προστασία του εξοπλισμού , των εγκαταστάσεων και του Νοσοκομείου.