



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Χανιά : 24-08-2016

Αριθμ. Πρωτ: 14458

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Ταχ. Κωδ. : 73300

Πληροφορίες : ΛΕΦΑΚΗ ΙΩΣΗΦΙΝΑ

Τηλέφωνο : 28210- 22310

FAX : 28210- 22329

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» λαμβάνοντας υπ' όψιν :

1. Την Ανακοίνωση- πρόσκληση ενδιαφέροντος με αριθμ πρωτοκ: 8995/25-05-2016
2. Την 29/πρκ12/8^{ης}-7-2016 (ΑΔΑ:ΩΒΠΕ46907Τ-8Γ8) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (CPV 50750000-7) LIFT-MAINTENANCE SERVICES

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» καλεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας **επτά (7) ημερών (και όχι πέραν της 2^{ης} -09-2016 και ώρα 14:00)** προμηθευτές, επίσημους φορείς ή και ενώσεις των ίδιων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να αποστείλουν στην Υπηρεσίας μας παρατηρήσεις επι των τεχνικών προδιαγραφών για **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (CPV 50750000-7)** σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, προκειμένου να προβούμε στις διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού. Για τη διευκόλυνση όλων επισημαίνεται ότι οι προδιαγραφές **ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (CPV 50750000-7)** έχουν ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (CPV 50750000-7)

1. Καθένας από τους 13 ανελκυστήρες του Νοσοκομείου, πρέπει να υπόκειται σε συστηματικό έλεγχο της καλής καταστάσεως και κανονικής, ομαλής, ασφαλούς λειτουργίας αυτού, τουλάχιστον δύο φορές μηνιαία.
2. Κατά τον έλεγχο πρέπει να εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες:
 - Α) Να εξετάζονται τα τοιχώματα του φρέατος της οροφής και του πυθμένα αυτού.
 - Β) Να επιθεωρείται ο ισοζυγισμός των ευθυντηρίων ράβδων
 - Γ) Να επιθεωρείται το εύκαμπτο καλώδιο ως και το κουτί σύνδεσης (κλέμενς).
 - Δ) Να επιθεωρούνται και να καθορίζονται οι διακόπτες ασφαλείας εντός του φρέατος.
 - Ε) Να επιθεωρείται η συσκευή αρπάγης και η λειτουργία του διακόπτη αυτής.

- ΣΤ) Να εξετάζεται η λειτουργία των διακοπών τέρματος διαδρομής.
- Ζ) Να εξετάζονται τα σημεία προσδέσεως των συρματόσχοινων επί του θαλαμίσκου και του αντίβαρου.
- Η) Να εξετάζεται η κατάσταση των συρματόσχοινων σε όλο το μήκος τους σε μηχανική καταπόνηση ή άλλη φθορά.
- Θ) Να λιπαίνονται όλα τα κινούμενα εξαρτήματα του ανελκυστήρα.
- Ι) Να εξετάζεται η καλή λειτουργία του κώδωνος κινδύνου.
- ΙΑ) Να εξετάζεται η κατάσταση των φερμουίτ της πέδης όπως επίσης και τα πέδιλα των ευθυντηρίων ράβδων.
- ΙΒ) Να γεμίζεται με λάδι το κιβώτιο του ατέρμονα.
- ΙΓ) Να ωμομετρούνται όλα τα κυκλώματα για την εξακρίβωση τυχόν διαρροής.
- ΙΔ) Να εξετάζονται οι επαφές των ηλεκτρονόμων ορόφων, όπως επίσης και των ηλεκτρονόμων ανόδου – καθόδου.
- ΙΕ) Να εξετάζεται η ολίσθηση των συρματόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθμιστού ταχύτητας.
- ΙΣΤ) Να εξετάζεται η λειτουργία του ηλεκτρονόμου παρουσίας τάσεως, έναντι γης εις μεταλλικά μέρη (ρελλέ διαφυγής).
- ΙΖ) Να εξετάζεται η κατάσταση των ασφαλειών (βραχυκύκλωμα, κ.λ.π.)
- ΙΗ) Να εξετάζεται ο φωτισμός του θαλαμίσκου του μηχανοστασίου, του τροχαλιοστασίου και του φρέατος.
- ΙΘ) Να εξετάζεται ο αερισμός του θαλαμίσκου και του μηχανοστασίου.

3. Μαζί με κάθε έλεγχο πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τακτοποίηση των φθορών, ελλείψεων ή ζημιών για την ασφαλή και κανονική λειτουργία του ανελκυστήρα, διακοπόμενης εν των μεταξύ της λειτουργίας αυτού, μέχρι την πλήρη τακτοποίησή τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα τοποθετούνται σε όλες τις πόρτες πινακίδες που αναγράφουν «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ».

4. Σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να γίνεται επέμβαση εντός 30 λεπτών από εξειδικευμένο τεχνικό του αναδόχου στους ανελκυστήρες του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης άμεσα της βλάβης λόγω ανάγκης αντικατάστασης ανταλλακτικού, πρέπει να γίνεται έγγραφη ενημέρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Το κόστος των ανταλλακτικών θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο. Εξαιρούνται μικροϋλικά (λιπαντικά, μικρά συρματόσχοινα, ράουλα θυρών, κ.λ.π.).

5. Για τους ανελκυστήρες θα τηρούνται ημερολόγια συντήρησης (ένα για κάθε ανελκυστήρα, συνολικά 13) τα οποία θα είναι τοποθετημένα σε ειδικό κουτί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες :

Α) άδεια του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων που έχει εκδοθεί στο όνομα του Αναδόχου Συντηρητή.

Β) άδειες του υπευθύνου και των μελών που στελεχώνουν το Συνεργείο Συντήρησης ανελκυστήρων.

Πιστοποιήσεις κατά ISO για υπηρεσίες.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων παρουσία αρμοδίου Τεχνικού της

Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειμένου να έχει εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης, πριν την υποβολή της προσφοράς.

Εν πάσει περιπτώσει πέραν των ανωτέρω θα πρέπει να εφαρμόζεται πιστά η Κ.Υ.Α. Φ.9.2./29362/1957,

ΦΕΚ.Β/1797/21-12-2005 και η συμπληρωματική της Φ.Α. /9.2/οικ.28425 ΦΕΚ.Β/2604/22-12-2008.

Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων θα γίνεται στο e-mail : lefaki@chaniahospital.gr από τους προμηθευτές και τους επίσημους φορείς ή/και ενώσεις αυτών και ταυτοχρόνως σε έντυπη και μαγνητική μορφή [με τη μορφή, ιδίως, είτε του ψηφιακού δίσκου (cd), είτε του ψηφιακού ευέλικτου δίσκου (dvd) είτε της κινητής μονάδας μνήμης ενιαίου σειριακού διαύλου (usb memory stick)].

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :

- 1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών.
- 2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.
- 3) Τις παραδοχές της επιστήμης.
- 4) Την εμπειρία.
- 5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις.
- 6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής.

Με την παρούσα πρόσκληση σε Α΄ Δημόσια Διαβούλευση, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη Δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προμήθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών

Ο ΑΝ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΖΟΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Τεχνική Υπηρεσία (κ. Σγουράκη)

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Προμηθειών

Για την αντιγραφή