

Χρήστης: Anonymous

Διαβουλεύσεις

▶ Αναζήτηση Διαβουλεύσεων ▶ Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης

Φορέι

Επιστροφή

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» - Προμήθεια και Τοποθέτηση Πλαστικών δαπέδων

Αναζήτηση Διαβουλεύσεων

Δημοσιεύθηκε 06/05/2021 Τελευταία ανανέωση Ημ/νία Λήξης 21/05/2021

Μοναδικός Κωδικός 21ΔΙΑΒ000016791

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Χανιά, 05/05/2021

Αριθμ. Πρωτ.9020

ΤΜΗΜΑ : Γρ. Προμηθειών
Πληροφορίες : Χ.Κνιθάκη
Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας
Ταχ. Κωδ. : 73300
Τηλέφωνο : 28210- 22308
e-mail : knithaki@chaniahospital.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Κάνιγγος 20, 10181 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2131514293, 2131514551
e-mail : diavoulesfi@eprocurement.gov.gr

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ανακοίνωση Πρώτης (Α') Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Πλαστικών δαπέδων PVC Γ.Ν. Χανίων (cpn 44112200-0) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.»>

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) τη διαβούλευση με τίτλο «Ανακοίνωση Πρώτης (Α') Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Πλαστικών δαπέδων PVC Γ.Ν. Χανίων (cpn 44112200-0) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων» για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από την Πέμπτη 06 Μαΐου 2021 έως και την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00 μ. μ. στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Στο παρόν επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε μορφή pdf .
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΤΕΛΛΑ ΝΩΔΑΡΑΚΗ

Κατεβάστε το αρχείο

Σχόλια

Όνομα **ΜΕΛΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ** Email **λρθρο ΟΛΑ ΤΑ Ημ/νία**
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. **m.melakis@melakisassociates.gr** **ΑΡΘΡΑ** **21/05/2021**

Έχουμε την τιμή να σας καταθέσουμε τις προτάσεις μας για την βελτίωση των όρων με τους οποίους θα δημοπρατηθεί "Η προμήθεια και Τοποθέτηση Πλαστικών Δαπέδων στο Νοσοκομείο Χανίων".

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

Οι προδιαγραφές προδιαγράφουν δάπεδα μιας (1) μόνο εταιρείας δαπέδων κάτι το οποίο δεν δίνει στους διαγωνιζόμενους το δικαίωμα επιλογής προμηθευτή και το οποίο δεν δίνει με την σειρά του ευελιξία στην Οικονομική προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στην 4η παράγραφο δεν αναφέρονται με σαφήνεια η σειρά και τα στάδια αποκατάστασης των δαπέδων μετά την αποξήλωση. Η σωστή περιγραφή πιστεύουμε ότι είναι : " Το υπόστρωμα απαιτείται να είναι ανθεκτικό ώστε να παρουσιάζει ικανοποιητική αντοχή συμπίεσης και εφελκυστική αντοχή Την αποξήλωση του παλαιού δαπέδου ακολουθεί διαμόρφωση του υποστρώματος μηχανικά με τα ενδεικνυόμενα μέσα, όπως αμμοβολή, τρίψιμο, τεχνικές απόξεσης και επιμελής καθαρισμός του προκειμένου να επιτευχθεί τελική επιφάνεια ομαλοποιημένη, σταθεροποιημένη χωρίς ατέλειες, οπές, ρωγμές, κυματισμούς και επίπεδη. Συμπλήρωση με κατάλληλα υλικά επισκευής και γεφύρωσης των περιοχών του υποστρώματος όπου αφαιρέθηκαν ασθρά υλικά και γενικότερα όπου υπάρχουν οπές ή ρωγμές."

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1. Θα πρέπει να χορηγηθούν με τα τεύχη δημοπράτησης ευδιάκριτες κατόψεις σε κλίμακα, με σήμανση των περιοχών που θα διαστρωθούν με νέα δάπεδα, από τις οποίες να είναι: α) εφικτός ο έλεγχος της προμέτρησης των ποσοτήτων των επιφανειών, β) να μπορεί να γίνει προμέτρηση των σοβατεπι και γ) των ειδικών τεμαχίων τερματισμού των δαπέδων (αρμοκάλυπτρα).

2. Θα πρέπει να διευκρινιστεί σαφώς ο τύπος των αρμοκάλυπτων και να προβλεφθεί η ποσότητά τους.

3. Θα πρέπει να προβλεφθεί η ποσότητα των σοβατεπί.

4. Οι εργασίες αφαίρεσης των καλοριφέρ ή των FCU δαπέδου και η επανατοποθέτησή τους, η επισκευή και αποκατάσταση των αποσαρθρωμένων τοίχων από γυμοσανίδα στις θέσεις τοποθέτησης των σοβατεπί (στην περίπτωση που υπάρχουν) θα πρέπει να γίνουν με μέριμα του τμήματος συντηρήσεων του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η διαμονή και διατροφή των συνεργείων από το Νοσοκομείο, διατάρασει τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, καθώς ευνοεί τις εταιρείες εκτός Κρήτης παρέχοντάς τους υπηρεσία την οποία δεν χρειάζονται οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι. Είναι εκτός συναλλακτικών ηθών.

2. Όπως υπάρχουν τμηματικές παραλαβές του αντικείμενου και αφού θα δοθεί τιμή προσφοράς ανα τετραγωνικό μέτρο (m²) τοποθετημένου δαπέδου κατ' αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να υπάρχουν και τμηματικές πληρωμές.

3. Οι χώροι επέμβασης θα πρέπει να εκκενώνονται με ευθύνη και μέριμα του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

1. Η απαίτηση τόσο συγκεκριμένων ορίων εμπειρίας αποτελεί όρο φωτογραφικής επιλογής αναδόχου και όχι κριτήριο επάρκειας ικανότητας.

2. Δεν μπορεί με τους όρους της διακήρυξης να αποκλείονται εταιρείες αναγνωρισμένες από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ εγγεγραμμένες στο μητρώο εμπειρίας ΜΕΕΠ, τάξεως αντίστοιχης με το υπό δημοπράτηση Προϋπολογισμό.

3. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία η οποία προβλέπεται και από την νομοθεσία για συμμετοχή βάσει: α) Οικονομικών κριτηρίων β) Γενικής τεχνικής εμπειρίας στο αντικείμενο 10.000 μ² ανεξάρτητα από μέγεθος και πλήθος Έργων την τελευταία πενταετία γ) Να υπάρχει απαίτηση για στελέχωση της εταιρείας από Πολιτικό Μηχανικό με εμπειρία ΜΕΚ Δ τάξεως στα Οικοδομικά Έργα δ) Να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί ΔΑΝΕΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ όπως γίνεται σε όλες τις δημοπρατήσεις Έργων και Προμηθειών.

Στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση (2821042800 / 6937247249).

Για την εταιρεία

ΜΕΛΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΜΠΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ