



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7<sup>η</sup> ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
‘ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘

ΧΑΝΙΑ: 25 -06-2021

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : 13054

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων « Ο Άγιος Γεώργιος» με την υπ' αριθμ. **20/ πρακ. 15/14-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΒΤΜ46907Τ-ΥΧΗ)** Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χανίων και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01, το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). ), Ν 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. Όπως αυτοί ισχύουν:

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ CPV-42512200-0**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Έρευνα Αγοράς μέσω της πλατφόρμας i-supplies
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ « i-supplies» έως την <b>Παρασκευή 09-07-2021</b> και ώρα <b>14:00μμ</b> ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ) ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ E-MAIL: <a href="mailto:kournidaki@chaniahospital.gr">kournidaki@chaniahospital.gr</a>
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<b><u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ CPV-42512200-0</u></b>
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)	7112
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ (REQ)	21REQ008796118
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	Προϋπολογισμός 4350,00 ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24% Προϋπολογισμός 3508,07 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. 24%
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» <b>Σημείωση:</b> Διάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	Τηλ: 28210 22306 E-mail: <a href="mailto:kournidaki@chaniahospital.gr">kournidaki@chaniahospital.gr</a>

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 4.350€ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήσαμε σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του Υπευθύνου των Μαγειρείων, κρίνεται άμεσα αναγκαία η προμήθεια και τοποθέτηση τριών νέων αυτόνομων κλιματιστικών σε ισάριθμους χώρους των Μαγειρείων. Ένα από αυτά (τύπου ντουλάπας) θα αντικαταστήσει υπάρχον κλιματιστικό που δεν λειτουργεί στο χώρο διανομής φαγητού και του οποίου η επισκευή είναι τεχνικοοικονομικά μη συμφέρουσα λόγω παλαιότητας και εκτεταμένων βλαβών. Τα άλλα δυο θα είναι διαιρούμενου τύπου (split) και θα καλύψουν δύο επιπλέον χώρους των Μαγειρείων (χώρος συσκευασίας φαγητού Ψυχιατρικών Δομών και Γραφείο Διαιτολόγου). Αναλυτικά απαιτούνται τα ακόλουθα:

A) Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού τύπου ντουλάπας στο χώρο διανομής φαγητού (αντικατάσταση υπάρχοντος κλιματιστικού ιδίου τύπου)

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κλιματιστικό τύπου ντουλάπας ονομαστικής απόδοσης 48.000 BTU/h
- Λειτουργίες ψύξης/ θέρμανσης
- Ενεργειακή κλάση A++ ή ανώτερη σε λειτουργία ψύξης, τεχνολογία inverter
- Χειρισμός με κομβία ελέγχου (πάνελ) αφής
- Ψυκτικό ρευστό R32
- Μέγιστη στάθμη πίεσης θορύβου για την εσωτερική μονάδα: μικρότερη από 56 dB(A)
- Να διαθέτει μεγάλη παροχή αέρα και τεχνολογία ομοιόμορφης ροής για την πλήρη κάλυψη του χώρου
- Τάση λειτουργίας 380V/ 50Hz 3ph
- Αντιδιαβρωτική προστασία εξωτερικής μονάδας
- Συμμόρφωση με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΕΕ
- Επώνυμη εταιρεία κατασκευής με αναγνωρισμένη αξιοπιστία, ελληνική αντιπροσωπεία και παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών για την εσωτερική μονάδα και τουλάχιστον επτά (7) ετών για τον συμπιεστή

B) Προμήθεια και τοποθέτηση νέου αυτόνομου κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου στους χώρους:

1) χώρος συσκευασίας φαγητού Ψυχιατρικών Δομών:  
ονομαστική απόδοση 18.000 BTU/h

2) γραφείο Διαιτολόγου:  
ονομαστική απόδοση 9.000 BTU/h

Τα ανωτέρω μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Αυτόνομο κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου (split) με επίτοιχη τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας
- Λειτουργίες ψύξης/ θέρμανσης
- Ενεργειακή κλάση A++ ή ανώτερη σε λειτουργία ψύξης, τεχνολογία inverter
- Πλήρως τηλεχειριζόμενο
- Ψυκτικό ρευστό R32
- Μέγιστη στάθμη πίεσης θορύβου για την εσωτερική μονάδα:
  - μικρότερη από 40 dB(A) για μονάδες ονομ. απόδοσης 9.000 BTU/h
  - μικρότερη από 45 dB(A) για μονάδες ονομ. απόδοσης 18.000 BTU/h,
- Ειδικά αντιβακτηριδιακά / αντιαλλεργικά φίλτρα ή/και λειτουργία ιονισμού
- Συμμόρφωση με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΕΕ και πιστοποίηση EUROVENT
- Επώνυμη εταιρεία κατασκευής με αναγνωρισμένη αξιοπιστία, ελληνική αντιπροσωπεία και παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών για την εσωτερική μονάδα και τουλάχιστον επτά (7) ετών για τον συμπιεστή

Σημειώσεις

1) Οι προσφορές θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων και τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας.

2) Στις τιμές προσφοράς θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των νέων κλιματιστικών, τα οποία θα πρέπει να παραδοθούν σε καλή και ασφαλή λειτουργία. Η τοποθέτηση των κλιματιστικών θα πρέπει να γίνει από αδειούχο ψυκτικό με την αντίστοιχη πιστοποίηση χειρισμού φθοριούχων αερίων (άδεια τουλάχιστον Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού, να κατατεθεί με την προσφορά).

Ειδικότερα:

**A) χώρος διανομής φαγητού** (ντουλάπα ονομ. απόδοσης 48.000 BTU/h) - π/υ δαπάνη με ΦΠΑ: **2.700€**

Η εσωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στη θέση της υπάρχουσας μετά την απεγκατάσταση της, επάνω σε υπάρχουσα μεταλλική βάση. Η αποχέτευση συμπυκνωμάτων θα οδηγηθεί σε σιφόνι δαπέδου πλησίον του κλιματιστικού. Θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες σωληνώσεις προς την εξωτερική μονάδα μετά τον καθαρισμό τους (μήκος σωληνώσεων περίπου 5m). Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στη θέση της υπάρχουσας μετά την απεγκατάσταση της, επίτοιχα εξωτερικά των Μαγειρείων με τις κατάλληλες βάσεις.

**B.1) χώρος συσκευασίας φαγητού Ψυχιατρικών Δομών** (ονομαστική απόδοση 18.000 BTU/h) - π/υ δαπάνη με ΦΠΑ: **1.200€**

Η εσωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί επάνω από τη λάντζα, εντός της οποίας θα οδηγηθεί η αποχέτευση συμπυκνωμάτων. Η όδευση των σωληνώσεων θα γίνει εντός της μεταλλικής ψευδοροφής, επάνω από το διάδρομο και τον αποθηκευτικό χώρο 33.18.1 (συνολικό μήκος σωληνώσεων περίπου 13m). Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στο δάπεδο του αύλειου χώρου επάνω σε κατάλληλες βάσεις.

**B.2) γραφείο Διαιτολόγου** (ονομαστική απόδοση 9.000 BTU/h) - π/υ δαπάνη με ΦΠΑ: **450€**

Η εγκατάσταση είναι τυπική (μέσα-έξω, συνολικό μήκος σωληνώσεων περίπου 3μ.). Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στο δάπεδο του αύλειου χώρου εξωτερικά των Μαγειρείων με τις κατάλληλες βάσεις.

- Όπου υπάρχουν ορατές επίτοιχες οδεύσεις σωληνώσεων-καλωδιώσεων σε εσωτερικούς χώρους, αυτές τοποθετούνται εντός κατάλληλου πλαστικού καναλιού.
- Οι γραμμές παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα είναι διαθέσιμες στα σημεία τοποθέτησης των μηχανημάτων.

3) Οι προσφέροντες δύνανται να επισκεφθούν το χώρο εγκατάστασης των μηχανημάτων προκειμένου να λάβουν γνώση των τεχνικών απαιτήσεων της εγκατάστασης, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικού.

**Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο την συνολική τιμή προσφορών και για τα τρία (3) είδη.**

**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία της αξιολόγησης της προσφοράς.

α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.

β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

γ) Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις α) – γ) (όπως αυτά αναφέρονται και στις παράγραφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73), τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.