



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

‘Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 19/1-2-1995).
2. Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και το Ν.3527/9-2-07 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως αναπροσαρμόστηκε με τον 3527/07 τ. Α'
3. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-6-2007)
4. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 256/2-11-2001).
5. Τη με αρ. 35130/739 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τ. Β') περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95 περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95, άρθρο 83, παρ. 1
6. Το Π.Δ. 80/5-8-2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
7. Το Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν.4472 2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017) περί ίδρυσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ για την κεντροποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα.
10. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως ισχύει.
11. Το με Α.Π. 19998/02-08-2023 Αίτημα του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας
12. Την με αρ.900/03-08-2023 (ΑΔΑ:6ΖΕΩ46907Τ-5ΑΖ)(ΑΔΑΜ:23REQ013201685 2023-08-03) Απόφαση Δέσμευσης
13. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Νοσοκομείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

1. ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ3

Για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας σε βάρος του ΚΑΕ 1614 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά m³.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ	02-08-2023
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ	6.502,56 € Συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Τετάρτη 09-08-2023
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις 12:00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου μας.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	120ημερες
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ	Στην δεξαμενή υγρού οξυγόνου του Νοσοκομείου μας
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Σε Ευρώ €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ .ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΙΣ 11-08-2023
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ**

Απαίτηση
Υγρό Οξυγόνο
1. Υγρό οξυγόνο ιατρικής χρήσης (αρ. μονογραφίας 0417), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΟΦ και με καθαρότητα μεγαλύτερη από 99,5% κατ' όγκο, παραδοτέο σε ειδική δεξαμενή υγρού οξυγόνου.
2. Το υγρό οξυγόνο θα μεταφέρεται στο Νοσοκομείο σε υγρή μορφή με βυτιοφόρο του προμηθευτή και θα τοποθετείται στην ειδική δεξαμενή. Για την μέτρηση της παραδοτέας ποσότητας τα βυτιοφόρα πρέπει να φέρουν απαραίτητα (όγκο) μετρητή οξυγόνου, και θα γίνεται επαλήθευση με τον μετρητή οξυγόνου της δεξαμενής, όπου θα χρησιμοποιούνται οι συντελεστές $1\text{kg} = 0.877\text{lt}$ υγρού και 0.763m^3 αερίου οξυγόνου. Επιπλέον, το νοσοκομείο έχει την δυνατότητα να ελέγχει τις παραδιδόμενες ποσότητες και με άλλες μεθόδους, όπως ζύγιση με ζυγολόγια που θα λαμβάνονται από πιστοποιημένες γεφυροπλάστιγγες, με δαπάνες του προμηθευτή.
3. Τα βυτιοφόρα θα έχουν πιστοποιητικά έγκρισης ADR οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
4. Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει με την προσφορά του <u>επί ποινή αποκλεισμού</u> : α. άδεια παραγωγής και κυκλοφορίας ιατρικών αερίων από τον ΕΟΦ, β. πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 (ή νεότερο) του οίκου παραγωγής υγρού οξυγόνου,
5. Όταν οι προσφέροντες δεν παράγουν οι ίδιοι το υγρό οξυγόνο σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα παραγωγής του υγρού οξυγόνου και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς το Νοσοκομείο ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Παραγγελία και Παράδοση / Παραλαβή:
1. Οι παραγγελίες θα γίνονται από το Νοσοκομείο με e-mail ή φαξ και μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις τηλεφωνικά (στην περίπτωση αυτή θα ακολουθεί το συντομότερο δυνατόν γραπτή παραγγελία) και φέρουν τις υπογραφές των αρμόδιων οργάνων, ως ορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.
2. Οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά και εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από την παραγγελία. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση ο προμηθευτής υπόκειται σε πρόστιμο έως και 5.000 ευρώ και με επιφύλαξη για κάθε άλλη ζημία που θα υποστεί το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερήσει να παραδώσει το Υγρό Οξυγόνο εκτός των παραπάνω χρονικών ορίων, το Νοσοκομείο δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υγρό οξυγόνο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνεται από επιτροπή που συστήνεται για τον σκοπό αυτό.
4. Σε περίπτωση όπου απορριφθεί η παραλαβή ποσότητας ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την αντικαταστήσει εντός των προβλεπόμενων χρονικών διαστημάτων που αναφέρονται στην παρ. 2, ειδάλλως θα κηρυχθεί έκπτωτος.
5. Στην τιμή που θα δοθεί θα περιλαμβάνεται η παραλαβή και η παράδοση και το κόστος της μεταφοράς στο Νοσοκομείο.
6. Το παραδιδόμενο υγρό οξυγόνο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά του οίκου παραγωγής, όπου και θα αναγράφεται η ακριβής ανάλυση και καθαρότητα.

7. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει αντιπρόσωπο και επαρκείς χώρους αποθήκευσης εντός Κρήτης, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη προμήθεια υγρού οξυγόνου σε περίπτωση απαγορευτικού απόπλου, απεργίας ή άλλης αιτίας. Σε κάθε περίπτωση, ο προμηθευτής οφείλει να προμηθεύει το Νοσοκομείο με υγρό οξυγόνο απρόσκοπτα και αδιαλείπτως. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο υποστεί ζημία λόγω αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει το υγρό οξυγόνο, την ευθύνη φέρει ο προμηθευτής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΑΣ

Πληροφορίες
Τμήμα προμηθειών

Γ ΓΝ Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»